



## Miljökontoret

Mjölby kommun  
Boxholms kommun  
Ödeshögs kommun

## UTFÖRANDEINTYG

Anläggande av enskilt avlopp  
- Minireningsverk

### Sökande

Namn		Org. / personnummer
Adress	Postadress	
Telefon	E-postadress	

### Fastighet

Fastighetsbeteckning
Objektets/bostadens adress
Typ av bostad <input type="checkbox"/> Permanentus <input type="checkbox"/> Fritidshus <input type="checkbox"/> Annat:

### Typ av avloppsanläggning

Minireningsverk, fabrikat, beteckning	
Dimensionering	Utsläpp till
Efterpolering <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, typ:	
Datum för när anläggningen togs / tas i drift:	

### Tillståndet/Anmälan

Datum för beslutet	Diarienummer	Avvikelser <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja
Ange avvikelser		

### Utförande

Anläggningsarbetet är utfört av <input type="checkbox"/> Sökande <input type="checkbox"/> Entreprenör	Entreprenör / företagsnamn
Kontaktperson, namn	
Telefon (med riktnummer)	E-postadress

#### Postadress

Mjölby kommun  
Miljökontoret  
59580 Mjölby

#### Besöksadress

Burensköldsvägen 11

#### Telefon

010-234 50 00

#### Internetadress

www.mjolby.se

#### e-postadress

miljo@mjolby.se

**Dokumentation som ska bifogas utförandeentyget**

<input type="checkbox"/>	Översiktsfoto på anläggningens alla delar vid färdigställande
<input type="checkbox"/>	Foto på eventuell efterpolering
<input type="checkbox"/>	Foto eller bilaga med serviceavtal eller motsvarande
<input type="checkbox"/>	Foto eller bilaga med egenkontrollprogram

**Administrativa kontrollpunkter**

	Ja	Nej	Ej aktuellt	Anmärkning
Beslut om tillstånd/anmälan samt projektering har följts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Anmälan har gjorts till miljökontoret innan avsteg från beslut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Miljökontoret har kontaktats innan arbetet påbörjats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**Allmänna kontrollpunkter**

	Ja	Nej	Ej aktuellt	Anmärkning
Avloppsluftning i byggnad är dragen ovan yttertak (ej vakuumentil)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kontroll har skett av att dränerings-, tak- och dagvatten ej är anslutet till anordningen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**Kontrollpunkter för ledningar, minireningsverk och slamavvattnare**

	Ja	Nej	Ej aktuellt	Anmärkning
Marken under in- och utloppsledning till reningsverk har packats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ledning före reningsverket lutar minst 1% (1 cm/m) och har täta skarvar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Spillvattenledning är försedd med spolrör med täta lock på	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Installation av reningsverket har skett enligt tillverkarens anvisningar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Förankring har skett enligt tillverkarens anvisningar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Larm installerat som indikerar driftstörning eller slamtömningsbehov	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Utloppsrörets mynning är avslutad i makadamlager	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Slamavvattnare är installerat enligt tillverkarens anvisningar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**Kontrollpunkter för efterpolering**

	Ja	Nej	Ej aktuellt	Anmärkning
Efterpoleringssteg är utfört enligt projektering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Installation av UV-lampa är utförd enligt tillverkarens anvisningar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Installation av fosforfilter är utförd enligt tillverkarens anvisningar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Härmed intygas att avloppsanläggningen är utförd enligt beslut och att ovanstående kontrollpunkter är utförda.

<b>Underskrift entreprenör</b>	<b>Underskrift sökande</b>
Ort och datum	Ort och datum
Entreprenörens namnteckning	Sökandens namnteckning

Uppdaterad 2024-12-20

### **INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER ENLIGT DATASKYDDSFÖRORDNINGEN – MILJÖNÄMNDEN I MJÖLBY KOMMUN**

Miljönämnden sparar och behandlar personuppgifter om dig, såsom personnummer och övriga kontaktuppgifter. Syftet är att kunna handlägga din ansökan/anmälan inom miljönämndens myndighetsutövning. Det innebär att dina uppgifter kommer att bevaras.

De personuppgifter som behandlas om dig registreras i miljökontorets ärendehanteringssystem, uppgifterna överförs inte till ett land utanför EU. Miljönämnden kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är kommunens myndighetsutövning. Miljönämnden tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig är miljönämnden i Mjölby kommun. Du har rätt att kontakta oss och begära ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse, överföring eller begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Begäran kan inskränkas av att annan lagstiftning kräver att uppgifterna bevaras.

Du når oss enklast på [miljo@mjolby.se](mailto:miljo@mjolby.se). Du kan även kontakta kommunens dataskyddsombud på [dataskyddsombud@mjolby.se](mailto:dataskyddsombud@mjolby.se).

Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

**Postadress**

Mjölby kommun  
Miljökontoret  
59580 Mjölby

**Besöksadress**

Burensköldsvägen 11

**Telefon**

010-234 50 00

**Internetadress**

[www.mjolby.se](http://www.mjolby.se)

**e-postadress**

[miljo@mjolby.se](mailto:miljo@mjolby.se)